



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 21/08/2019

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA

(LT)

Verbale n° 14653

Motore n° 5000012420

Matricola 5032/76/1

Comm. n° 20190560

Specifiche: MOTORE SICME ritargato RELIANCE C23S/PVA/B3 N.5032/76/1 KW.22 G.1150/2300 V.440 A.56 Ve.220 Ae.2,8/0,75 COMPLETO DI VENTILATORE

KW.22

Cuscinetto L.C.: NU2213ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	51	Indotto: 920 Eccitazione: 1400 Armat.: 800 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 36

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2300

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2300

DBC: 2300

DBM: 2300

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.2	142	2.8/275
	200	1.4	144	2.8/562
	440	1.7	145	2.8/1230
	440	2.5	38	0.75/2450

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.2	148	2.8/276
	200	1.5	150	2.8/562
	440	1.7	151	2.8/1231
	440	2.5	41	0.75/2453

SURGE TEST

1500

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO