



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 07/11/2019

Spett.le

IRCE S.P.A.

VIA LASIE, 12/A

40026 IMOLA

(BO)

Verbale n° 14715

Motore n° 5000014675

Matricola 176/76/4

Comm. n° 20190527

Specifiche: MOTORE SICME C19LN/PVA/B3 N.176/76/4 CV.75 G.2500 V.440 A.136 Ve.190 Ae.2,3

CV.75

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,8	69	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 19

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 10 x 20 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2580

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 2580

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 2580

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 2580

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	158	2.3/596
	200	2.4	159	2.3/1190
	440	3.7	161	2.3/2580

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	163	2.3/598
	200	2.3	165	2.3/1189
	440	3.7	167	2.3/2577

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI