



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 19/03/2019

Spett.le

NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita
Limitata

Sede Legale: Via A. M. Adorni, 1

43121 PARMA

()

Verbale n° 10202

Motore n° 5000014523

Matricola

Comm. n° 20190194

Specifiche: MOTORE ABB M3AA250SMA4 N.3GV1010487874001 KW.55 1480G/min A.56,6
CUSCINETTI 6315-2Z/C3+6213-2Z/C3 KG.314

Cuscinetto L.C.: 6315 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3


NOTE: Collaudo a vuoto: 400 Volt, 36.7 Ampere, 1499 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC 150°

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.069	>1000
FASE V	0.069	>1000
FASE W	0.069	>1000

Temperatura collaudo: 14°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 1499

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 1499

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 1499

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI