



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/12/2019

Spett.le
NAPOLI NORD SCARL
Via Anna Maria Adorni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° **14838** Motore n° **5000014839** Matricola **N.M420003/4**
Comm. n° **20190874** Specifiche: MOTORE TIBB QU500Hb2 N.M420003/4 G.2983 KW.515 A.57 V.6000 KG.3200

KW.515

Cuscinetto L.C.: NU218ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1 Ampere, 236 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.63	>1000
FASE V	0.63	>1000
FASE W	0.63	>1000

Temperatura collaudo: **14°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **2976**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **26**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **26**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **2976**
DBC: **2976**
DBM: **2976**

SURGE TEST
5000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI