



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 15/04/2019

Spett.le

NAPOLI NORD Soc Consortile a Responsabilita
Limitata

Sede Legale: Via A. M. Adorni, 1

43121 PARMA

()

Verbale n° 10227

Motore n° 5000014525

Matricola

Comm. n° 20190196

Specifiche: MOTORE TIBB QUX450ib4 MOD.M50257 N.M200233/1 KW.410 V.6000 A.49 1400G/min

Cuscinetto L.C.: NU324 ECM C3

Cuscinetto L.O.C.: 6324 M C3

NOTE:

Il motore monta come protezione termica N°3 PT 100

Scaldiglia provata: 230V, 1A, 250 OHM

Prova a vuoto del motore: 800V, 7A, 1492 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,83	>1999
FASE V	0,83	>1999
FASE W	0,83	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1492

Grado Vibrazione: 2,5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 22
DBC: 5
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22
DBC: 6
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1492
DBC: 1492
DBM: 1492

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA