



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 31/10/2019

Spett.le
RIEM SERVICE S.R.L.
VIA VALENTINO BANAL 8
00177 ROMA (RM)

Verbale n° **14701** Motore n° **5000014768** Matricola **2589531997**
Comm. n° **20190743** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8315-4A B9 N.2589531997 G.1488 KW.250 V.400 A.430

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU218E+6218/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU218E

NOTE

Collaudo a vuoto: Collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 76 Ampere, 1499 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.015	>1000
FASE V	0.015	>1000
FASE W	0.015	>1000

Temperatura collaudo: 19°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 20
DBC: 3
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 5
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI