



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 14/08/2019

Spett.le
Etex Building Performance S.p.a
Via Giacomo Leopardi 2
20123 Milano (MI)

Verbale n° **14649** Motore n° **5000014691** Matricola
Comm. n° **20190551** Specifiche: MOTORE ABB MOTORS M3AA 225 SMA-4 G.1480 KW.37 V.690/400 A.39,5/68

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6313/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 25 Ampere, 1497 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.16	>1000
FASE V	0.16	>1000
FASE W	0.16	>1000

Temperatura collaudo: **26.5°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1497**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1497**
DBC: **1497**
DBM: **1497**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI