



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 07/03/2019

Spett.le
IRRITEC S.P.A.
VIA G. CONFORTO C.DA S. LUCIA
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Verbale n° 10197 Motore n° 5000009364 Matricola 180424664
Comm. n° 20190177 Specifiche: MOTORE ABB DMP180-4B N.180424664 KW.100 G.2000 V.423 A.257 Ve.310 Ae.5,37

KW.100 Cuscinetto L.C.: 6215 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

NOTE:
Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.6	43	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG389P Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**
Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **2040**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 22 DBC: 5 DBM: 13	DBI: 21 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 2040 DBC: 2040 DBM: 2040

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.5	232	5.4/480
	200	4.7	234	5.4/940
	420	5.6	235	5.4/2040

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.6	237	5.4/481
	200	4.7	238	5.4/939
	420	5.5	240	5.4/2037

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA