



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/03/2019

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 10177

Motore n° 5000008902

Matricola 737802/1990

Comm. n° 20190125

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5222-0NF40-6SU7-Z N.737802/ 1990 KW.3,5/136 G.50/2240
V.31/460 A.315 Ve.310/195 Ae.7,4/5,5 COD.1068

KW.136

Cuscinetto L.C.: NU 315 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica di tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,6	29	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG40P/J

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (10+10) X 25 X 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1885

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 11

DBI: 1885

DBC: 1885

DBM: 1885

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4,9	217	7,4/423
	200	5,3	220	7,4/841
	460	6,8	223	7,4/1924
	460	5,8	169	5,5/2235

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4,9	217	7,4/421
	200	5,3	220	7,4/840
	460	6,8	223	7,4/1925
	460	5,8	169	5,5/2238

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI