



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/10/2019

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 14688

Motore n° 5000009120

Matricola 738249/1990

Comm. n° 20190626

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5222-0NF40-6SU7-Z N.738249/1990 KW.136 G.2210 A.315

KW.136

Cuscinetto L.C.: NU315ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

NOTE:

Il motore monta portezione termica del tipo PT100 + PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	30.5	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG40P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (10+10) X 25 X 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1880

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1880

DBC: 1880

DBM: 1880

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.1	225	7.4/418
	200	4.6	227	7.4/814
	460	6.2	229	7.4/1880
	460	6.7	170	5.5/2150

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.1	232	7.4/418
	200	4.7	233	7.4/812
	460	6.3	235	7.4/1882
	460	6.6	173	5.5/2151

SURGE TEST

1500

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI