



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/04/2019

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 10213

Motore n° 5000008186

Matricola 732911/1990

Comm. n° 20190121

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5500-5ES40-6SU3-Z N.732911/1990 KW.730 V.460 A.1680 Ve.310-200 Ae.13,5-9,8

KW.730

Cuscinetto L.C.: NU230ECML/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU226ECM/C3+6226/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	18.4	Indotto: _____ Eccitazione: _____ Armat.: _____ Compound: _____ Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG40P

Q.tà spazzole: 48

Mis. spazzole: (10+10) X 32 X 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 13

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 14

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	22,6	248	13.5/210
	200	25.8	250	13.5/410
	460	29	251	13.5/955
	460	27.8	183	9.8/1060

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	22.5	253	13.5/212
	200	25.8	255	13.5/411
	460	28.9	258	13.5/953
	460	28	187	9.8/1062

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO