



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/04/2019

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 10212

Motore n° 5000009462

Matricola 247376/1997

Comm. n° 20190124

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG6206-0NF40-1VV3-Z N.247376/1997 KW.0,81-152 G.10-3100 V.29-420 A.392-394 Ve310-110 Ae8,4-3,9 PESO KG.610

KW.0,81-152

Cuscinetto L.C.: NU215ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6215 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	27.8	Indotto: 700 Eccitazione: >1999 Armat.: 1200 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: (10+10) x 25 x 40

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: EG367

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16

DBC: 5

DBM: 14

DBI: 16

DBC: 2

DBM: 13

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5	233	8.4/420
	200	5.4	236	8.4/852
	420	6.6	237	8.4/1780
	420	6.1	109	3.9/3120

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5	238	8.4/423
	200	5.5	240	8.4/851
	420	6.4	243	8.4/1782
	420	6.2	114	3.9/3121

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO