



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 27/06/2019

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 14614

Motore n° 5000007616

Matricola 243217/1996

Comm. n° 20190401

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WV5-Z N.243217/1996 KW.640 G.1415 V.470 Ve.180-310 Ae.7,8-12

KW.640

Cuscinetto L.C.: NU228ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo : N°4 PT100 + N°2 PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	22	Indotto: 105 Eccitazione: 800 Armat.: 700 Compound: Compensazione: 700	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367J

Q.tà spazzole: 40

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1400

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1400

DBC: 1400

DBM: 1400

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	15.2	260	12/249
	200	16.5	262	12/490
	470	20.6	267	12/1187
	470	16.5	175	7.8/1400

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	15.3	270	12/248
	200	16.5	273	12/491
	470	20.4	274	12/1186
	470	16.6	177	7.8/1402

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI