



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 01/02/2019

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 10134

Motore n° 5000014467

Matricola

Comm. n° 20190067

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5252-ONE-40-6SU7 N.727342/1987 KW.174 V.640 A.402 50/1650 G/MIN

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	29	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1680

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1680

DBC: 1680

DBM: 1680

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	234	8/371
	200	6.5	235	8/742
	460	9.4	237	8/1680
	460	9.4	109	3,7/2870

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	239	8/369
	200	6.4	241	8/743
	460	9.4	243	8/1682
	460	9.3	112	3,7/2871

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI