



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 27/11/2019

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 14770

Motore n° 5000009407

Matricola 0027870010001

Comm. n° 20190701

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7224-2HU00-0AA0 N.0027870010001 KW.95-110-124 G.1500-2000
V.340-460 A.204-200

KW.51-67

Cuscinetto L.C.: 6216 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6216 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1500 Giri, 320 Volt, 85 Ampere.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 2.3 Ampere, 2845 giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.02266	>1000
FASE V	0.02266	>1000
FASE W	0.02266	>1000

Temperatura collaudo: 12.4°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo:

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder: ERN431-1024 10-30 VOLT

Tacko Feedback:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI