R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 24/01/2019

Spett.le
WEPA ITALIA s.r.l.
LOC. SALANETTI - FRAZIONE LUNATA
55010 CAPANNORI (LU)

Verbale n° **10128** *Motore n°* **5000013221** *Matricola* **N_D6139027502001**

Comm. n° **20190055** *Specifiche:* MOTORE SIEMENS 1LA8353-4PB80-Z N.N_D61390275020001 KW.355 G.1488 V.400/690 A.610

KW.355

Cuscinetto L.C.: 6220/C3 *Cuscinetto L.O.C.:* 6220VL0241/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 400 Volt, 51.8 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.
NB: Sull'abero del motore lato giunto è stato montato un anello AEGIS per lo scarico delle correnti d'albero.

	RESISTENZA STATORICA Ω	*ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω*
FASE U	**0.0063**	**>1999**
FASE V	**0.0063**	**>1999**
FASE W	**0.0063**	**>1999**

Temperatura collaudo: **15°c**

MEGGER VOLT **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo:
Avv. Riparato:
Avv. Revis.: **OK**
Altro:

Nm Motore: *Resolver:*
Nm Freno: *Encoder:*

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **1500**
Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**21**	**21**	**1500**
DBC:	**2**	**3**	**1500**
DBM:	**11**	**14**	**1500**

SURGE TEST	*ESITO*
2E+1000	**OK**

Firma Collaudatore
CARLO SPAZIANI