



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 09/02/2021

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **15287** Motore n° **5000015233** Matricola **.UC0903/052509601**
Comm. n° **20200858** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4253-2AB60-Z 250M N.UC0903/052509601 IMB3 KW.55 G.2970
V.400 A.96 HZ.50 PESO KG.375

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6215 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6215 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 18.6 Ampere, 2995 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.11	>1000
FASE V	0.11	>1000
FASE W	0.11	>1000
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2995

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 25
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25
DBC: 4
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2995
DBC: 2995
DBM: 2995

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI