



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 08/05/2020

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **14976** Motore n° **5000014964** Matricola **121001548**
Comm. n° **20200242** Specifiche: MOTORE TECHTOP T2CR250M-2 N.121001548 KW.55 G.2940 V.400/690 A.96,79/56,11
FORMA B3
KW.55
Cuscinetto L.C.: 6314/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 14 Ampere, 2999 Giri.
Resistenza misurata della protezione termica 298 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.07	>1000
FASE V	0.07	>1000
FASE W	0.07	>1000
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 2999

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 25
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2999
DBC: 2999
DBM: 2999

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI