



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 26/02/2020

Spett.le
AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
VIA GENOVA, 31
12100 CUNEO (CN)

Verbale n° **14931** Motore n° **5000014933** Matricola **N.3488441**
Comm. n° **20200131** Specifiche: MOTORE ABB M3BP315MLA4 B3 N.3488441 G.1486 KW.200 V.690/380 A.203/351
COMPLETO DI ASSE E VENTILATORE

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316M/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 62 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.015	>1000
FASE V	0.015	>1000
FASE W	0.015	>1000
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.7**

Lato Opp. Comando: **0.7**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA