



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 26/11/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15234 Motore n° 5000015205 Matricola N.4589881
Comm. n° 20200761 Specifiche: MOTORE ABB M3BM 400LB 4 N.4589881 KW.400 G.1489 V.6000 A.47

KW.400

Cuscinetto L.C.: 6324M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319M/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 7.6 Ampere, 1490 Giri.
Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 1.4 ampere.
Il Motore monta protezione termica del tipo: N°6 PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.90	>1000
FASE V	0.90	>1000
FASE W	0.90	>1000
Temperatura collaudo: _____		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 22
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1490
DBC: 1490
DBM: 1490

SURGE TEST
6000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI