



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 22/01/2021

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15269

Motore n° 5000015220

Matricola N.174337977

Comm. n° 20200820

Specifiche: MOTORE ANSALDO BF368 N.174337977 KW.95 G.2000/2200 V.440 A.233 Vecc.250
Aecc.4,5

kw.95

Cuscinetto L.C.: 6213/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	39

Temperatura collaudo: 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 780

Eccitazione: 1200

Armat.: 850

Compound: 850

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8) x 38 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2210

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2210

DBC: 2210

DBM: 2210

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.1	176	4.5/506
	200	4.6	177	4.5/998
	440	5.1	179	4.5/2210

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.1	180	4.5/507
	200	4.5	183	4.5/996
	440	5	185	4.5/2209

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO