



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 13/08/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15048 Motore n° 5000015086 Matricola 139211-0001-2016-35803
Comm. n° 20200483 Specifiche: MOTORE MENZEL ELEKTROMOTOREN 1RA6313-4AB91-Z N.139211-0001-2016-35803
KW.230 G.1470 V.400/690 A.411/238
KW.230
Cuscinetto L.C.: 6319/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

Note:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 74 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.032	>1000
FASE V	0.032	>1000
FASE W	0.032	>1000
Temperatura collaudo: 26°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 20
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min
DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI