



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 08/01/2021

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15259

Motore n° 5000006042

Matricola 631546

Comm. n° 20200854

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH2244 N.631546 KW3,15..156 G36..1780 V.500 A.337 Ve160..73 Ae6..2,8

KW3,15..156

Cuscinetto L.C.: NU316ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	21

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1820

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1820

DBC: 1820

DBM: 1820

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.2	126	6/359
	200	11.2	128	6/727
	500	12.3	130	6/1820
	500	12.3	61	2.8/2415

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.1	132	6/359
	200	11.2	133	6/725
	500	12.1	135	6/1818
	500	12.2	63	2.8/2414

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA