



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
 Patrica, li 15/01/2020

Spett.le
 BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
 VIA PIAVE, 1
 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **14883** Motore n° **5000013957** Matricola **631551**
 Comm. n° **20200008** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH2256 N.631551 VDE0530 B3 V33..500 A400 U/min30..1595
 KW.3,5..184 KG.1500
 184
 Cuscinetto L.C.: NU317ECJ/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6315/C4

NOTE:

Il motore viene riconsegnato con il collegamento in morsettiera predisposto per la rotazione antioraria vista lato giunto.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	14.5	Indotto: OK Eccitazione: OK Armat.: OK Compound: OK Compensazione: OK	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE
V: _____	Tipo Spazzola: EG389P
Riple: _____	Q.tà spazzole: 16
Nm Motore: _____	Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 45
Nm Freno: _____	

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1585**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 21	DBI: 20	DBI: 1585
	DBC: 5	DBC: 2	DBC: 1585
	DBM: 14	DBM: 11	DBM: 1585

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.8	120	8.3/340
	200	12.4	123	8.3/671
	500	15.8	125	8.3/1658
	500	15.8	56	3.7/2412

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9.8	127	8.3/341
	200	12.5	129	8.3/672
	500	15.9	131	8.3/1656
	500	15.9	57	3.7/2413

SURGE TEST
 1500 Volt

ESITO
 OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI