



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 04/05/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15381 Motore n° 5000011567 Matricola 631550
Comm. n° 20200862 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH2256 N. 631550 KW.184 G.1595 V.500 A.400 Ve.162/72 Ae.8,3/3,7

KW.184

Cuscinetto L.C.: NU317EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.8	17.2

Temperatura collaudo 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: 1900
Eccitazione: 1500
Armat.: 1450
Compound:
Compensazione: 1450

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi:
Riparato:
Revisionato: OK
Collett.:

PROVA TACKO
V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: EG362
Q.tà spazzole: 12
Mis. spazzole: 20 x 25 x 34

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN
Lato Comando: 0.4
Lato Opp. Comando: 0.4
Giri/min.: 1660

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23
DBC: 3
DBM: 14

DBI: 22
DBC: 2
DBM: 11

DBI: 1660
DBC: 1660
DBM: 1660

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10.6	143	8.3/334
	300	11.5	145	8.3/1000
	500	13.8	146	8.3/1660
	500	12.9	60	3.7/2304

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10.6	147	8.3/333
	300	11.4	149	8.3/1000
	500	13.7	150	8.3/1659
	500	13	67	3.7/2303

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO