



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 09/12/2020

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15243

Motore n° 5000013960

Matricola 634024

Comm. n° 20200800

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH2266- N.634024 VDE02530 B3 V.31..500 A.560 G/min.35..1730
KW.5,2..260 KG1800

Cuscinetto L.C.: NU318ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C4

NOTE:

Il motore è stato riconsegnato con il collegamento in morsettiera predisposto per il senso di rotazione orario.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	16.9

Temperatura collaudo: 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: >1999

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (12.5+12.5) X 32 X 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2395

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 24

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24

DBC: 4

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2395

DBC: 2395

DBM: 2395

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	16	145	8.5/340	
200	17.8	147	8.5/685	
500	19	149	8.5/1703	
500	18.6	79	4.5/2395	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	16	152	8.5/341	
200	17.6	153	8.5/684	
500	19	155	8.5/1700	
500	18.9	82	4.5/2394	

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI