



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 26/02/2021

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15305

Motore n° 5000013956

Matricola

Comm. n° 20200855

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6226 ONE 10-7MV3-2N.W31232975010001/2008 KG.1400 V29/520
A462 10 2120 G/min KW.1,22 225 Vecc180 15,5A 125V 12,5A

KW.1,22...225

Cuscinetto L.C.: 6217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.5	9

Temperatura collaudo: 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: 20 x 25 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1750

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1750

DBC: 1750

DBM: 1750

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	6.9	140	15.5/334	
200	8.7	142	15.5/672	
520	10.8	143	15.5/1750	
520	10.7	115	12.5/2170	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	6.9	146	15.5/335	
200	8.8	148	15.5/671	
520	10.7	150	15.5/1749	
520	10.7	120	15.5/2170	

SURGE TEST

ESITO

Firma Collaudatore
GERARDO LISI