



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 29/01/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15273 Motore n° 5000014872 Matricola 275745/1998IMB3
Comm. n° 20200853 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8315-4PB50-Z 315 N.275745/1998IMB3 G.1438 KW.250 V.500 A.345

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU218ECJ/C3 + 6218/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU218EM6C3SQ771

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 860 Volt, 68 Ampere, 1499 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.025	>1000
FASE V	0.025	>1000
FASE W	0.025	>1000

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 4
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANTONY STIRPE