



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 02/10/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15207 Motore n° 5000015151 Matricola B505008011
Comm. n° 20200623 Specifiche: MOTORE ABB M2CA280M4A N.B505008011 KW.90 POLI 4

KW.90

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 27 Ampere, 1500 Giri.
Valore di resistenza della protezione termica misurato: 316 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.05	>1000
FASE V	0.05	>1000
FASE W	0.05	>1000
Temperatura collaudo: 13.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20
DBC: 3
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI