



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 17/01/2020

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14889

Motore n° 5000006431

Matricola 44196

Comm. n° 20200015

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH200LK N.44196 KW.115 GIRI 1500

KW.115

Cuscinetto L.C.: NU315M1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	71.9	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG369

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.9	240	3.4/372
	200	6.8	242	3.4/749
	400	10	243	3.4/1535

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	5.8	246	3.4/374
	200	6.8	247	3.4/750
	400	9.9	249	3.4/1534

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE