



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 29/01/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)


Verbale n° 15274 Motore n° 5000013780 Matricola 865300520
Comm. n° 20200617 Specifiche: MOTORE FIMET M225M4 B3 N.865300520 KW.45 G.1465 V.380/660 A.83/48 PESO
KG.350ca.
KW.45
Cuscinetto L.C.: 6313/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6313/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 380 Volt, 31 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO