



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 26/02/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15309 Motore n° 5000015231 Matricola N.0114-02/2003
Comm. n° 20200844 Specifiche: MOTORE MARELLI A4C 225M2 B3 N.0114-02/2003 KW.45 G.2955 V.500 A.54,5

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 21 Ampere, 2990 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.21	>1000
FASE V	0.21	>1000
FASE W	0.21	>1000
Temperatura collaudo: 13.2		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 2990

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 25
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25
DBC: 5
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2990
DBC: 2990
DBM: 2990

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA