



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 17/08/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15053 Motore n° 5000014955 Matricola N.E022925
Comm. n° 20200217 Specifiche: MOTORE MARELLI A4C250M4 N.E022925 KW.55 G.1475

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6213/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto co collegamento in morsettiera a triangolo: 400 Volt, 35 Ampere, 1490 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.20	>1000
FASE V	0.20	>1000
FASE W	0.20	>1000

Temperatura collaudo: 23°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19
DBC: 2
DBM: 13

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 11

DBI: 1490
DBC: 1490
DBM: 1490

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI