



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 19/08/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15100 Motore n° 5000010446 Matricola 817727
Comm. n° 20200461 Specifiche: MOTORE MARELLI NVT400M4 N.817727 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320

Cuscinetto L.C.: NU321ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

NOTE:

Coollaudo avuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 84 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat. 0.010 - Rot. 0.023	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE V	Stat. 0.010 - Rot. 0.023	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE W	Stat. 0.010 - Rot. 0.023	Stat.>1000 - Rot>1000

Temperatura collaudo: 25°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 4
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI