



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 20/08/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15124 Motore n° 5000015113 Matricola N.9840206
Comm. n° 20200534 Specifiche: POMPA FLYGT 3152.181 N.9840206 KW.13,5 G1450

KW.13,5

Cuscinetto L.C.: 3309 ATN9/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU206EC/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: con collegamento in morsettiera a triangolo: 400 Volt, 12.2 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.88	>1000
FASE V	0.88	>1000
FASE W	0.88	>1000
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato:
	Avv. Revis.:
	Altro:

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 16
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 14
DBC: 4
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA