



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 06/10/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15216
Comm. n° 20200620

Motore n° 5000009540

Matricola UD0702/70492212-57

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 N.UD0702/70492212-57 KW.3 G.2890 V.380 A.6,1 CON VENTOLA

KW.3


Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 3.5 Ampere, 2910 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.9	>1999
FASE V	1.9	>1999
FASE W	1.9	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2910

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 5
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2910
DBC: 2910
DBM: 2910

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI