



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 04/09/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15172 Motore n° 5000011467 Matricola 272953
Comm. n° 20200564 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8357-4PB50-Z 355 N.272953/1998 KW.500 G.1488 V.500 A.680

KW.500

Cuscinetto L.C.: NU220EM1/C3+6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU220EM1/C3VL0241


NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 800 Volt, 97 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0092	>1000
FASE V	0.0092	>1000
FASE W	0.0092	>1000

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 5
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 10

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO