



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 27/08/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15138 Motore n° 5000013227 Matricola 79695010001/2006
Comm. n° 20200528 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8407-4PB50-Z 400 B3 N.79695010001/2006 KW.710 G.1492 V.500 A.950

Cuscinetto L.C.: 6224/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6224/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 500 Volt, 80 Ampere, 1499 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.010	>1000
FASE V	0.010	>1000
FASE W	0.010	>1000

Temperatura collaudo: 24°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 22
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 22
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min
DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI