



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/08/2020

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15085** Motore n° **5000010445** Matricola **T71161914010001/2005**
Comm. n° **20200349** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8407-407-4PB50-Z400 B3 N.T71161914010001/2005 KW.710 G.1492 V.500 A.950
KW.710
Cuscinetto L.C.: 6224/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6224/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 500 Volt, 87 Ampere, 1498 Giri.
Resistenza della protezione termica misurata : 184 - 218 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.010	>1000
FASE V	0.010	>1000
FASE W	0.010	>1000
Temperatura collaudo: 21.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 22	DBI: 22	DBI: 1498
	DBC: 3	DBC: 5	DBC: 1498
	DBM: 11	DBM: 12	DBM: 1498

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI