



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 12/03/2020

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 14951

Motore n° 5000014937

Matricola N.5065028

Comm. n° 20200162

Specifiche: MOTORE SONDERMEIER LOHER SAS400M4 N.5065028 G.1485 KW.320 V.380 A.540
Vr.550 Ar.350

KW.320

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 94 Ampere, 1498 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 260 Ohm.

Risultato prova del rapporto di trasformazione: Statore 100 Volt, Rotore 144 Volt.

Statore 200 Volt, Rotore 289 Volt.

Statore 380 Volt, Rotore 546 Volt.

Il motore monta N°12 Spazzole Tp.CG757 16 x 32 x 45

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.0074 - Rot.0.0092	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.0074 - Rot.0.0092	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.0074 - Rot.0.0092	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: 16°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: OK

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1498

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1498

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 1498

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 1498

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI