



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 31/08/2020

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15151

Motore n° 5000013689

Matricola HM23458708

Comm. n° 20200553

Specifiche: MOTORE ABB CC T=DMA355S33RC MATR.HM23458708 KW.350 G.1500 V.600 Varm.600
A.612 Vecc.110 Aecc.24 IP54

KW.350

Cuscinetto L.C.: 6324/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6324/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo scaldiglie: 220 Volt, 1.3 Ampere.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	3.7

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 1280

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: >1999

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG396

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (12.5+12.5) X 32 X 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1560

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1560

DBC: 1560

DBM: 1560

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	8.1	82	24/260
	200	13	84	24/519
	600	16.5	87	24/1560

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	8.1	89	24/261
	200	13.2	90	24/520
	550	16.3	92	24/1560

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA