



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 31/08/2020

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15150

Motore n° 5000015121

Matricola N.E1Z35/2AB000

Comm. n° 20200554

Specifiche: MOTORE ANSALDO PMFZ 355LB4 N.E1Z35/2AB000 KW.200 G.1490 STATORE V.220/380 A.632/365 HZ.50 INDOTTO V.455 STELLA A.265

KW.200

Cuscinetto L.C.: NU322ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 380 Volt, 114 Ampere, 1500 Volt.

Prova del rapporto di trasformazione: V.Statore 380, V.Rotore 457.

collaudo servoventilazione: 400 Volt, 0.6 Ampere.

Il motore monta N°2 Sonde di temperature PT100 una su ogni sede cuscinetto.

IL motore monta N°2 sensori acelerometri VKV021 uno su ogni lato del motore.

Il motore viene riconsegnato con la predisposizione all'avviamento con inverter.

Se si utilizza il motore attraverso l'avviamento con reostato, bisogna scollegare i tre archi di cortocircuito dei tre perni del collettore e bisogna inserire nei cassetti portaspaiole le 6 spazzole Tipo CG651 Misure 32 x 40 x 50. (in allegato si consegna disegno illustrativo).

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.004 - Rot.0.012	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.004 - Rot.0.012	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.004 - Rot.0.012	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 31/08/2020

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Firma Collaudatore
ANGELO LISI
