



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 23/03/2020

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14957 Motore n° 5000014945 Matricola N.J-6182
Comm. n° 20200190 Specifiche: MOTORE MARELLI 250M/4 N.J-6182 G.1470 KW.55 V.380 A.105 FORMA B35

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6314 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 29 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.125	>1000
FASE V	0.125	>1000
FASE W	0.125	>1000

Temperatura collaudo: 17.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA