



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 30/01/2020

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14904

Motore n° 5000013152

Matricola HM2344066

Comm. n° 20200034

Specifiche: MOTORE ABB DMA400K31L N.HM2344066 KW.530 G.1785 V.600 A.926 Ve.110 Ae.31
PESO KG.2800

Cuscinetto L.C.: 6326M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326M/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.6 Ampere.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	2.6	Indotto: 1000 Eccitazione: 1000 Armat.: 145 Compound: Compensazione: 145	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RE92

Q.tà spazzole: 24

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	12	79	31/285
	200	15	81	31/584
	400	23	83	31/1180
	600	27	85	31/1750

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	13	86	31/286
	200	15	87	31/584
	400	23	89	31/1182
	600	26.5	90	31/1748

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 30/01/2020

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Firma Collaudatore
ANGELO LISI
