



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 29/01/2021

Spett.le
CARTESAR S.P.A.
VIA DELLE FRATTE, 3
84080 PELLEZZANO (SA)

Verbale n° 15277 Motore n° 5000015186 Matricola
Comm. n° 20200724 Specifiche: MOTORE ABB M3AA 250 SMA-4 KW.55 G.1475 V.660/380 A.60/103

kw.55

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213/C3

NOTE:

Collauda vuoto: 400 Volt, 38 Ampere, 1490 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.10	>1000
FASE V	0.10	>1000
FASE W	0.10	>1000
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1490
DBC: 1490
DBM: 1490

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GABRIELE MOLLE