



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/02/2020

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 14911

Motore n° 5000014904

Matricola N.SN5M410

Comm. n° 20200055

Specifiche: MOTORE OEMER QCCAS132SA/4 N.SN5M410 G.1800 KW.12 V.400 A.34 Ve.310 Ae.1,5

KW.12

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,9	164,8	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20*

PROVA TACKO

V: -----

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E49X

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10X25X40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1960

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1960

DBC: 1960

DBM: 1960

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,1	247	1,5/490
	200	1,2	249	1,5/982
	400	1,3	250	1,5/1960

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,1	253	1,5/486
	200	1,2	254	1,5/980
	400	1,3	256	1,5/1958

SURGE TEST

1500 V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI