



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 14/04/2020

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 14968

Motore n° 5000008233

Matricola E1X92195601001

Comm. n° 20200208

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5116-OFF40-6SU7-Z N.E1X92195601001 KW.11 G.1760 V.460 A.28
Ve.310 Ae.1,45
KW.11 V460 A28 E1X92195601001 1012370 Ve310 Ae1,45
KW.11 V460 A28
Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.9	175

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 20 x 23

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2159

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2159

DBC: 2159

DBM: 2159

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	254	1.45/460
	200	1.1	256	1.45/924
	460	1.5	258	1.45/2159
	460	1.5	162	0.9/2378

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	262	1.45/461
	200	1.1	264	1.45/922
	460	1.4	267	1.45/2158
	460	1.4	166	0.9/2379

SURGE TEST

1500Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI