



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 14944

Motore n° 5000014932

Matricola N.1X92454301001

Comm. n° 20200130

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5116-OFF46-6JU7-Z N.1X92454301001 G.50/1760 KW.0,28/9,8 V.400 A.2/29

KW.0,28/9,8

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo Encoder POG9D 1024 Impulsi. 24 Volt, Uscite misurate 18 Volt.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
3.7	162	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (5+5) x 20 x 24

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2020

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2020

DBC: 2020

DBM: 2020

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	234	1.45/454
	200	1.2	236	1.45/903
	400	1.8	238	1.45/1800
	400	1.7	147	0.9/2020

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	241	1.45/152
	200	1.2	242	1.45/904
	400	1.7	245	1.45/1801
	400	1.7	152	0.9/2019

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO