



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 27/08/2020

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15142

Motore n° 5000008320

Matricola 745380

Comm. n° 20200541

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5222-1NE40-6JU7-Z N.745380 KW.3,67-98,5 G.50-1360-1560 V.40-400 A.268 Ve310-200 Ae.7,4-5,6

KW.3,67-98,5

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

NOTE:

IL motore monta rotezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	31

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 39

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1580

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1580

DBC: 1580

DBM: 1580

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.7	233	7.5/345
	200	3.7	235	7.5/687
	400	4.3	237	7.5/1376
	400	4	178	5.6/1580

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.7	241	7.5/344
	200	3.6	243	7.5/688
	400	4.3	245	7.5/1376
	400	4	182	5.6/1578

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO