



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 19/08/2020

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15096

Motore n° 5000008219

Matricola 745315/1991

Comm. n° 20200530

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5254-0NC40-6SU7-Z NR.745315/1991 KW.7,15.....121 G.MAX
970 V.460 A.288 Ve310...230 Ae8,8...7.2

KW.121

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3

NOTE Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	28	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: N19X Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 33	Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI Lato Comando: 0.6 Lato Opp. Comando: 0.6 Giri/min.: 985

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 16

DBI: 990

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 990

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 990

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.7	245	8.8/197
	200	2.9	247	8.8/398
	460	4.3	250	8.8/985

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.7	252	8.8/198
	200	2.9	253	8.8/400
	460	4.4	255	8.8/984

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO